



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области
**Северо - Западный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора
по Саратовской области**

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 4

г. Калининск « 18 » Февраля 2025 г.

(место выдачи предписания)

Мною, старшим специалистом 1 разряда Северо – Западного ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области Альшиной Эльмирой Исхаковной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Саратовской области " Санаторная школа - интернат г. Калининска", место нахождения и осуществления деятельности: Саратовская область г. Калининск, ул. Мира, д.1.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований: В зоне рекреации первого этажа длительное время не проводилась чистка оконных стёкол (паутина внутри окон), что является нарушением п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Конструкция окон в гимнастическом зале не обеспечивает возможность проведения проветривания, что является нарушением п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». На втором этаже в корпусе для мальчиков, девочек в умывальной полы с фекалиями и повреждениями, на третьем этаже в корпусе мальчиков в умывальной полы с дефектами и повреждениями, выявленные недостатки являются нарушением п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». В туалетной комнате для девочек на втором этаже конструкция окон не обеспечивает возможность проведения проветривания, что является нарушением п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». На третьем этаже в корпусе мальчиков комната № 2 нарушена целостность стекла, что является нарушением п.2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов не осуществляется, что является нарушением п. 1.8 СП 2.4.3648-20, в соответствии с которым: На объектах должен осуществляться производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов; п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. В моечном отделении частично имеются дефекты отслоившейся плитки на полу, в варочном зале, на стене имеются участки отслоившейся покраски. Обследование технического состояния системы вентиляции в пищеблоке не проводится,

что является нарушением п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Полы в прачечной бетонированные, что не позволяет проведения влажной обработки и дезинфекции. В комнате хранения чистого белья на стенах имеются дефекты и повреждения (отслаивающаяся побелка и покраска), что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». На одной из стен в процедурном кабинете и кабинете амбулаторного приема, имеется трещина, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20. В палатах изолятора стены окрашены на 1/3 высоты, далее побелены, потолок побелен, что не допускает проведения влажных текущих и генеральных уборок, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20. В изоляторе отсутствует возможность проведения проветривания помещений, в связи с износом деревянных рам, окна не открываются, имеется составное стекло, что является нарушением п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20. Подача и отключение питания бактерицидных ламп открытого типа осуществляется с помощью выключателей, оборудованных внутри кабинетов, что является нарушением п. 8.3 Руководства Р 3.5.1904-04 МЗ РФ от 04.03.2004 "Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещении". Договор на дератизационные мероприятия в школе на 2025 г. отсутствует, что является нарушением СанПиН 3.3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" п. 88, п.89.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Провести чистку оконных стёкол в зоне рекреации первого этажа. Срок: 15.08.2025 г.
2. Обеспечить конструкцию окон с возможностью проведения проветривания в гимнастическом зале, в туалетной комнате для девочек на втором этаже, в изоляторе медицинского кабинета Срок: 15.08.2025 г.
3. Устранить дефекты и повреждения полов на втором этаже в корпусе для мальчиков, девочек в умывальной, на третьем этаже в корпусе мальчиков в умывальной, в моечном отделении пищеблока, Срок: 15.08.2025 г.
4. Обеспечить целостное покрытие окна на третьем этаже в корпусе мальчиков комната № 2. Срок: 15.08.2025 г.
5. Обеспечить выполнение производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов. Срок: 15.08.2025 г.
6. Устранить дефекты и повреждения стен в варочном зале пищеблока, в комнате хранения чистого белья, в процедурном кабинете и кабинете амбулаторного приема. Срок: 15.08.2025 г.
7. Обеспечить покрытие стен допускающих проведения влажных текущих и генеральных уборок в палатах изолятора. срок: 15.08.2025 г.
8. Оборудовать выключатели бактерицидных ламп в соответствии с требованиями п. 8.3 Руководства Р 3.5.1904-04 МЗ РФ от 04.03.2004 г. Срок: 15.08.2025 г.
9. Обеспечить проведение дератизации в соответствии с требованиями СанПиН 3.3.3686-21 п.п.88, 89. Срок: до 01.04.2025 года.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Саратовской области "Санаторная школа - интернат г. Калининска", по адресу: Саратовская область г. Калининск, ул. Мира, д.1.

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Северо - Западный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Саратовской области по адресу: Саратовская область г. Калининск, территория больницы, д.6

тел./факс 88484931478

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до " 01 " апреля 2025 г; «15» августа 2025 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».


Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.


Старший специалист 1 разряда
Северо - Западного ТО
Управления Роспотребнадзора по
Саратовской области

		Э.И. Альшина
(должность лица, составившего предписание)	(подпись)	(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «__18»_02_2025__г.

Предписание направлено по адресу:


(подпись)


(инициалы и фамилия)